

WÓJT GMINY MIEDŹNO  
42-120 MIEDŹNO, ul. Ułańska 25  
woj. śląskie  
ZP-341-10/2009

Miedźno dn. 19.08.2009r.

**Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZP-341-10/2009**

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ na „PRZEBUDOWĘ PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY”.

Pyt. 1.

Jaką grubość kostki należy przyjąć w pozycji 11 przedmiaru. Czy ma to być kostka grubości 8 cm, tak jak wynika to z przyjętego KNR-u, czy kostka grubości 6 cm tak jak została przyjęta w pozostałych pozycjach?

**Odpowiedź na pyt. 1.**

W pozycji 11 przedmiaru należy przyjąć kostkę grubości 6 cm. Natomiast w pozycji 9 przedmiaru należy przyjąć kostkę grubości 8 cm. Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Pyt. 2.

W pozycji 16 przedmiaru w opisie jest regulacja studni o śr. 1200 mm, podczas gdy przyjęta podstawa wyceny odnosi się do wykonania studni o śr. 1200 mm. Czy chodzi zatem o regulację studni istniejących czy o wykonanie nowych, a jeżeli wykonanie to o jakiej głębokości?

**Odpowiedź na pyt. 2.**

Poz. 16 przedmiaru odnosi się do regulacji studni o śr. 1200 mm - 2szt.

Pyt. 3.

W pozycji 17 przedmiaru w opisie jest studzienka ściekowa z osadnikiem bez syfonu podczas gdy podstawa wyceny odnosi się do studzienki z osadnikiem i syfonem. Jaką studzienkę przyjąć?

**Odpowiedź na pyt. 3.**

Należy przyjąć studzienkę ściekową z osadnikiem bez syfonu.

WÓJT  
Andrzej Szczępiór