

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa i Sosnowa”

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Prosimy o podanie terminu złożenia oferty oraz wadium w przedmiotowym postępowaniu, z zapisów SIWZ pkt.12 i 16.2 wynika, że powyższe dokumenty należało złożyć do dnia 11.01.2015r.  
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 27.01.2015r z terminem złożenia określonym w pkt.IV.4.4. na dzień 11.02.2015r.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.9 ppkt c.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunku, że Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich 3 latach obrotowych w wysokości co najmniej 2 000 000 zł. zobowiązany jest on przedłożyć sprawozdania finansowe albo jego części za lata 2011,2010,2009 czy w związku z powyższym wystarczającym będzie złożenie bilansu i rachunku zysku i strat za ostatnie 3 lata obrotowe czyli 2011,2010,2009 z których to dokumentów wynikają przychody netto ze sprzedaży?
3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych, jeśli tak prosimy o podanie stawek.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy wystarczającym będzie załączenie do oferty kosztorysu w wersji uproszczonej.
5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geologicznej z której wynikać będą warunki gruntowo-wodne dotyczące przedmiotowego zadania.
6. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej uzgodnień na które powołuje się Zamawiający w dokumentacji projektowej tj.
  - Warunki techniczne wydane przez PWiK SA w Częstochowie znak TT/874/201 z dn. 13.05.2010r.
  - Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku PZD-BZ-2211/7/2011 z dn. 28.01.2011r.
  - Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku PZD-BZ-2211/7/2011 z dn. 10.08.2011r.
  - Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie z dn.28.06.2011r.
  - Decyzja Starosty Kłobuckiego (pozwolenie wodnoprawne) nr ROŚ.6341-2.11.2011.IV z dn.07.07.2011r.
  - Uzgodnienie Śląski Zarząd Melioracji u Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie z dn. 17.01.2011r.
  - Pismo – uzgodnienie – ENION SA OCZ/RD5/ZS/MW/37/279/2011 z dnia 01.02.2011r.
  - Pismo – uzgodnienie – TP SA TOTSSCU/JB.215-4/50779/2011 z dnia 14.02.2011r.
  - Opinia ZUDP nr 298/2011 z dn. 22.06.2011r.
7. Z przedmiaru robót *poz.21 i 53 Odwodnienie wykopów wynika, że „metode odwodnienia określa na etapie realizacji inwestycji i dostosowuje do rzeczywistych warunków Wykonawca. Rzeczywistą ilość jednostek obrachunkowych określić na podstawie dziennika pompowań zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”*. Czy w związku z tym zakres robót związany z odwodnieniem wykopów tj. przyjęcie odpowiedniej do warunków gruntowych i poziomu wód metody odwodnienia i nakładów poniesionych w trakcie realizacji zostanie rozliczony powykonawczo?  
Na podstawie zamieszczonej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie określić metody oraz ilości robót odwodnieniowych koniecznych do wykonania. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się do powyższego i jednoznaczne określenie metody oraz nakładów niezbędnych dla wykonania robót odwodnieniowych.