

Gmina Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno
faks: 34 317 80 30

dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacyjowa i Brzeźnicka”

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej, stwierdzamy że doszło do nieuzasadnionego potrzebami Zamawiającego zastosowania systemu rurowego bezkielichowego PVC-U o sztywności obwodowej SN12. Przy występujących zagłębieniach sieci kanalizacyjnej, wystarczająca jest sztywność obwodowa rur i kształtek SN8, co można sprawdzić wykonując obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Ponadto stosowanie rur bezkielichowych łączonych na złączki, podwaja ilość połączeń na uszczelkę gumową w sieci kanalizacyjnej i dwukrotnie zwiększa liczbę potencjalnych nieszczelności. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych montowane w pasie drogowym, zgodnie z PN-EN 13598-2 powinny posiadać trzon o sztywności obwodowej min. SN2. Zastosowanie systemu SN12 (rury, kształtki, studzienki) nie jest uzasadnione technicznie, zwiększa niepotrzebnie koszty inwestycji, oraz ogranicza liczbę producentów systemów rurowych czym narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców i producentów. Istotnym elementem zachowania tej zasady jest taki opis przedmiotu zamówienia, który nie narusza art. 29 i 30 Ustawy PZP. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż za naruszający zakaz ograniczania uczciwej konkurencji uznany winien zostać taki opis przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiający poprzez użyte sformułowania lub parametry wskazywać będzie na jednego konkretnego dostawcę lub na jeden konkretny produkt **lub gdy te parametry określają przedmiot zamówienia w sposób zbyt rygorystyczny tak, że nie jest to**

uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a zbyt ogranicza krąg potencjalnych wykonawców i producentów.

Wzywamy Zamawiającego do dokonania zmian w Specyfikacji Technicznej dopuszczających rury i kształtki kanalizacyjne SN8 oraz studzienki kanalizacyjne zgodne z PN-EN 13598-2.

Jeżeli Zamawiający nie dokona stosownych zmian w Specyfikacji Technicznej, prosimy o podanie szczegółowego technicznego uzasadnienia (popartego obliczeniami) wykazującego, że wyłącznie produkty o parametrach opisanych w Specyfikacji Technicznej umożliwiają realizację założonego celu i nie została zastosowana dyskryminacja pośrednia, poprzez stawianie wygórowanych wymagań nieuzasadnionych potrzebami Zamawiającego.