

Gmina Miedźno

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

mail: ug@miedzno.pl

fax: 34 317 80 30

ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.), składamy zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego pt. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacyjowa i Brzeźnicka** zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 04.11.2015r. o następującej treści:

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż należy zastosować studzienki betonowe prefabrykowane, monolityczne z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kietą betonową (wszystkie elementy: dennica, krąg i kietę należy wykonać w jednym cyklu produkcyjnym)?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że studnie mają spełniać wymagania obecnie obowiązującej i najnowszej normy dot. studni betonowych PN-EN 1917:2004 (m.in. min klasa betonu B45)?
3. Ze względu na zastosowanie w kanalizacji sanitarnej, proponujemy zastosowanie studni betonowych z odpornością na wszystkie siarczany występujące w kanalizacji sanitarnej, czyli klasa ekspozycji XA3 wg najnowszej i obowiązującej normy PN-EN 206:2014.