

2015-11-17
5128/2011
21
[Signature]

Gmina Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacyjowa i Brzeźnicka”

Dotyczy odpowiedzi udzielonych w dniu 17.11.2015r.

1. Z opisu projektu budowlano-wykonawczego pkt.1.3 Zakres opracowania wynika, że na przedmiotowym zadaniu należy wykonać „- sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 DN 160”, powyższe potwierdza również zapis **pkt.2.4.1 dokumentacji** „W celu umożliwienia docelowego przyłączenia istniejącej zabudowy do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, łączonych za pomocą uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymałości min. SN8, zapewniające szczelność połączeń min. 0,5 bara.”

Udzielona natomiast w dniu 17.11.2015r odpowiedź powołująca się na **zapisy dokumentacji** stwierdza, że w wycenie należy uwzględnić rury kanalizacyjne **SN 12 PCV-U, PE lub PP.**

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj rur należy przyjąć do wyceny czy mają to być rury PCV, PE czy PP oraz jednoznaczne określenie parametrów technicznych rur – dotyczy zarówno kanałów śr.200mm jak i śr.160mm.

2. Zamieszczone w dniu 17.11.2015r uzgodnienia **nie zawierają:**
 - Decyzji o pozwoleniu na budowę
 - Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego WDU/JMAS/5425/L-400.10/8486/11 z dn.29.06.2011r.zezwalająca na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 492
 - Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego WDU/JMAS/5425/L-400.10/9702/11 z dn.25.07.2011r.w sprawie zmiany decyzji
 - Uzgodnienia projektu – Zarząd Województwa Śląskiego WDU/JMAS/5425/L-400.10/13624/11 z dn.12.10.2011r

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie ww. decyzji i uzgodnień .