

Zamawiający:
Gmina Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

nr sprawy RR.271.1.91.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **"Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Władysławów gm. Miedźno"**

Wyjaśnienia i Modyfikacja Zapytania ofertowego

Zamawiający niniejszym udziela Wyjaśnień treści Zapytania ofertowego oraz dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego:

W postępowaniu złożono następujące zapytania:

1. Proszę o pokazanie trasy zasilania elektrycznego do 3 lamp parkowych (siłownia i strefa relaksu) i określenie czy to ma być przyłącz napowietrzny czy w wykopie, brak w projekcie.
2. Czy przewidują Państwo wykonanie nawierzchni trawiastej pod urządzenia siłowni i strefy relaksu z istniejącej gleby czy wykonawca ma ująć w ofercie dowóz nowej ziemi urodzajnej.
3. Czy urządzenia mogą być w innej kolorystyce niż wymieniona w specyfikacji?
4. Czy urządzenia muszą być montowane na pylonie czy mogą być na słupie?
5. Czy prasa nożna ma być pojedyncza czy podwójna, inaczej mówi specyfikacja inaczej projekt?
6. Czy kosz ma być ze stali nierdzewnej?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Projektowana trasa kabla zasilającego oświetlenie ma być poprowadzona w wykopie. W załączeniu schemat trasy kabla zasilającego lampy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Do projektu budowlano-wykonawczego niniejszym dołącza się schemat trasy kabla zasilającego lampy.

Ad. 2

Inwestor przewiduje wykonanie nawierzchni trawiastej pod urządzenia siłowni i strefy relaksu bez konieczności nawiezienia nowej ziemi.

Ad.3

Rysunki w projekcie budowlano-wykonawczym przedstawiające urządzenia mają charakter poglądowy. Preferowana przez Zamawiającego kolorystyka urządzeń siłowych to czerwono-grafitowa, tj. kolorystyka powstających w gminie innych obiektów rekreacyjno-sportowych.

Ad. 4

Zgodnie z dodatkiem nr 7 do zapytania ofertowego każde urządzenie ma posiadać w pylonie tablicę informacyjną.

Ad.5

Zamawiający wymaga dostawy i montażu prasy nożnej podwójnej. Dlatego w każdym zapisie w treści Zapytania ofertowego oraz dodatków do niego, gdzie jest mowa o prasie nożnej, należy rozumieć prasę nożną podwójną.

Ad.6

Zgodnie z dodatkiem nr 7 do zapytania ofertowego kosz ma być wykonany ze stali nierdzewnej matowej.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

1. W Rozdziale 2 Zapytania ofertowego (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt 3.6 o treści :

„3.6 Przy budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.”

2. W Rozdziale 11 Zapytania ofertowego (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) pkt. 11.10 otrzymuje nowe brzmienie:

„11.10 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

GMINA MIEDŹNO

ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

**„Oferta na postępowanie pn. Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Władysławów gm. Miedźno
NIE OTWIERAĆ PRZED 25-07-2018 r. godz. 11.30”**

3. W Rozdziale 13 Zapytania ofertowego (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 13.1 i 13.3 otrzymują nowe brzmienie:

„13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 pok 11 (Biuro podawcze) nie później niż do dnia **25.07.2018 r. do godz. 11:00**.

13.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **25-07-2018 r. o godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 03 (Sala sesyjna) .”

4. W Rozdziale 21 Zapytania ofertowego (WYKAZ DODATKÓW) dodaje się nr 9 w brzmieniu:

„nr 9 oświadczenie, że oferowane **roboty budowlane i dostawy** odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.”

5. Dodaje się dodatek nr 9 do Zapytania ofertowego - druk oświadczenia, że oferowane **roboty budowlane i dostawy** odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja zostaje dołączona do Zapytania ofertowego stanowi jego integralną część i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.miedzno.akcessnet.net> w zakładce zamówienia publiczne. Pozostała treść Zapytania ofertowego nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia **25-07-2018 r. do godz. 11⁰⁰**.

Załączniki:

nr 1 - schemat trasy kabla zasilającego lampy – stanowiący załącznik do projektu budowlano-wykonawczego,

nr 2 - druk oświadczenia, że oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego


WÓJT
Piotr Derejczyk