

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

dot. części nr 2 zamówienia pn. „Dostawa sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy Miedźno”

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostarczenie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, fabrycznie nowego, kompletnego, sprawnego technicznie sprzętu sieciowego – wyposażenia serwerowni do wskazanych pomieszczeń przy ul. Ułańskiej 25 w Miedźnie, w ilości 4 sztuk o nie gorszych parametrach niż:**

Zasilacz awaryjny UPS rakowy

Moc pozorna / Moc czynna : min 3000VA (2700W),

Rodzaj UPS: Line-Interactive 1-Fazowy 1/1,

Czas podtrzymania: Full Load Backup Time min 3min

Half Load Backup Time min 7min ,

Power Factor wyjściowy: 0.9,

Rodzaj obudowy: RACK 19 / Tower,

Kształt fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna),

Wyjście: min 8x IEC C13 10A, (programowalne), 1x IEC C19 16A,

Ilość oraz rodzaj baterii na wyposażeniu: min 6x 12V / 9Ah,

Porty komunikacyjne: USB oraz RS-232,

Funkcja USB-HID - nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników!,

Wyłącznik EPO (Emergency Power Off),

Wbudowany wyświetlacz: LCD,

Moc ładowarki: min 1.5A,

Złącze dla dodatkowych baterii (wydłużanie czasu podtrzymania),

Inteligentny Slot na moduł rozszerzeń (np. SNMP do kontroli zdalnej),

Zabezpieczenia: przeciw przepięciowe, przeciw zwarciove, przeciw przeciążeniowe.

2. Minimalny okres gwarancji jakości producenta 24 m-ce. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego wraz ze sprzętem kompletnych gwarancji producenta.

Okres gwarancji jakości producenta stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem 18 SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego wraz ze sprzętem kompletnych gwarancji producenta.

3. Okres rękojmi za wady 24 m-ce. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego, świadczona na miejscu u klienta.

4. Dostarczone sprzęty muszą być fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie. Każdy produkt z zaferowanego sprzętu (urządzeń) musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek Polski. Sprzęt winien być kompletny, wolny od wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa i rejestracje. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić kontakt do Dystrybutora sprzętu na rynek Polski. Serwis sprzętu w Polsce w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancyjnym.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie licencji (jeżeli są one wymagane) producenta nieograniczonych w czasie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

6. Dostarczone sprzęty muszą mieć pełne wsparcie techniczne producenta.

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.

8. Równoważne rozwiązania:

- W przypadku użycia w SIWZ lub dodatkach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

-W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym Wykonawca, który zastosuje urządzenia równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

-Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

-Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia.