

PROTOKÓŁ Z BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTU

oryginał / kopia

Nr sprawy:
Data badania: 14.03.....2023 r.
Godzina: 8:50.....

Nr zlecenia:

Lokalizacja hydrantu:

- Miejscowość: Ostrowy Nad Okszą
- Ulica: Wąska
- Numer najbliższej posesji: 2

Rodzaj hydrantu:

- ~~Nadziemny~~ / podziemny*
- Numer inwentarzowy H - 1359

Wyniki pomiarów:

- Dysza pomiarowa - 25 [mm]
- Wartość chwilowa ciśnienia statycznego - 0,46 [MPa]
- Wartość chwilowa ciśnienia statycznego przy wypływie 10,8 [l/s] - 0,22 [MPa]

Ilość wody zużytej na badanie - 0,65 m³

Zalecane przepłukanie sieci: tak/nie*

Dołączono mapę: tak/nie*

Dołączono zdjęcie: tak/nie*

Uwagi:

BRAK

Do przeprowadzenia badania wykorzystano urządzenie: HYDRO- FLOW HF-01

Numer urządzenia pomiarowego: 11052

Numer świadectwa wzorcowania: 448 ILC/20

Badanie wykonał:

- Piotr Chaba
- Patryk Zakrzewski

*Niepotrzebne skreślić

Zatwierdził:

Specjalista ds. diagnostyki
i ewidencji sieci wodociągowej

Tomasz Herczyk